

**Prioritering af udvendig bygningsvedligeholdelse.  
Somatiske Sygehuse og Behandlingspsykiatri.  
Vedligeholdelsesprojekter der igangsættes i 2017**

Arbejdssted	Bygningens anvendelse og bygnings nr.	Bygningsdel. Mangler vedr. bygningens tilstand	Udbedring og projektbeskrivelse	Aktivitet	2017	2018	2019	Supplerende bemærkninger
<b>SLB-Kolding Sygehus</b> Skovvangen 2-8 6000 Kolding	Tag bygning 6 og 7	Tagbelægning er tagpap tagfolie som er nedslidt og tiltagende utæt.	Tagudskiftning med ny tagpap samt kileisolering i tykkelser tilpasset nye energikrav.		1,50	2,00	1,50	
<b>SVS-Esbjerg Sygehus</b> Finsensgade 35 6700 Esbjerg	Sengebygning 02	Eksist. bygningsfacade er utæt og utidsvarende.	Udskiftning af facadeelementer udføres i tidsvarende materialer der er tilpasset nye og kommende energi krav	Udføres etapevis pr. år i 2014 - 2018	15,00	12,70		Udskiftningen udføres etapevis ifbm. indvendige rokader sengebygning 02. <b>2017:</b> 1 facade mod øst + gavl mod syd, 1. sal - tag. <b>2018:</b> 1 facade, 1. sal - tag.
<b>SVS-Esbjerg Sygehus</b> Finsensgade 35 6700 Esbjerg	Sengebygning 02	Eksist. bygningsfacade indeholder PCB.	Sanering af PCB foretages løbende, som led i facaderenoveringen.	Udføres etapevis pr. år i 2014 - 2018	4,50	4,00		
<b>OUH - Svendborg</b> Valdemarsgade 53 5700 Svendborg	Tagudskiftninger løbende følgende generalplan Bygning 12, 17 og 18	Tagbelægning er teglsten som er understrøget. Tagbelægningen er nedslidt og tiltagende utæt. Isolering i tagkonstruktionen er minimal og rummene er meget kolde.	Tagudskiftning med nye tagsten, fast undertag. Efterisolering i tykkelser tilpasset nye energikrav.		1,00	1,50		
<b>SLB-Kolding Sygehus</b> Skovvangen 2-8 6000 Kolding	Flere bygninger	Kolde facadeelementer Efterisolering af facader.	Betonforplade fjernes og facade efterisoleres og afsluttes med facadepuds.			2,00		
<b>SHS-Sønderborg Sygehus</b> Sydvang 1 6400 Sønderborg	Tårne / højhuse Vinduer	Eksist. vinduer er utæt og utidsvarende.	Udskiftning til nye vinduer.		4,00	3,00	4,50	

**Prioritering af udvendig bygningsvedligeholdelse.  
Somatiske Sygehuse og Behandlingspsykiatri.  
Vedligeholdelsesprojekter der igangsættes i 2017**

Arbejdssted	Bygningens anvendelse og bygning nr.	Bygningsdel. Mangler vedr. bygningens tilstand	Udbedring og projektbeskrivelse	Aktivitet	2017	2018	2019	Supplerende bemærkninger
Alm vedligehold					6,49	6,00	7,29	
Uforudsete udgifter samt 5 års eftersyn					1,00	1,00	2,00	
<b>udgifter for max.</b>					<b>33,49</b>	<b>32,20</b>	<b>15,29</b>	
<b>Mio. kr.</b>								